

Заведующая МБДОУ детский сад № 22 «Ромашка»

УТВЕРЖДАЮ:

А.Ю.Ратобильская

«09» «01» 2017г.

Инструкция

определяющая действия персонала МБДОУ детский сад № 22 «Ромашка»
по обеспечению безопасной эвакуации людей.
(к плану эвакуации)

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ф.И.О., должность исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01	Первый, кто обнаружил возгорание.
2.	Извещение о пожаре	Дать условный сигнал, извещающий о пожаре, включить оповещение.	Завхоз Латышева Е.А.
3.	Эвакуация из здания	Помочь выйти воспитанникам, сотрудникам организовано через коридоры, лестничные клетки к выходам немедленно после получения сообщения о пожаре.	
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных сотрудников	Построить сотрудников на специально предусмотренном месте в удалении от здания школы. Все эвакуированные пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить руководителю тушения пожара.	Заведующая Ратобильская А.Ю.
5.	Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи	Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные ценности.	
6.	Встретить прибывшие пожарные подразделения	Встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации.	Заведующая Ратобильская А.Ю.